



СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ЭСПК)

Утверждено:

Решение ЭСПК № 2022/01 от «07» апреля 2022 года

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ИЛИ ЛИЦ,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО
ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Электромонтер по выполнению сложных работ по
техническому обслуживанию и ремонту устройств
релейной защиты и автоматики электрических сетей
(4 уровень квалификации)**

Регистрационный номер квалификации: 20.03400.19

Наименование профессионального стандарта:
Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной
защиты и автоматики электрических сетей

Регистрационный номер оценочного средства: 20.03400.19.001

Москва, 2022

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2. Номер квалификации	3
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4. Вид профессиональной деятельности	3
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена.....	3
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	5
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	6
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий.....	7
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.....	7
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена.....	Ошибка! Закладка не определена.
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	17
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	17
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочного средства	17
Приложения	Ошибка! Закладка не определена.

¹ В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Электромонтер по выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей (4 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации

[20.03400.19](#)

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

(далее - требования к квалификации):

Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей, код 20.034

(наименование и код профессионального стандарта
либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания ¹
1	2	3
Подготовка к выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА. (С/01.4) Производство сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА. (С/02.4)		
Тема 1. Общие сведения о назначении устройств РЗА, вторичных цепей Виды повреждений в электротехнических установках Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов Общие принципы построения сети напряжением 0,4-220 кВ Основы метрологии Принципиальные схемы сигнализации и дистанционного управления приводами		

¹Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

1	2	3
<p>высоковольтных выключателей напряжением до 220 кВ включительно Требования к устройствам релейной защиты, их назначение Условия селективности действия защитных устройств Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов Электроизмерительные приборы и электрические измерения</p>		
<p>Тема 2. Инструкции по организации и производству работ на устройствах РЗА объектов электроэнергетики Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту сложных защит</p>		
<p>Тема 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в области устройств РЗА</p>		
<p>Тема 4. Правила устройства электроустановок</p>		
<p>Тема 5. Правила технического обслуживания устройств РЗА Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем Назначение АПВ линий электропередачи, трансформаторов и шин подстанций</p>		
<p>Тема 6. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции</p>		
<p>Тема 7. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве</p>		
<p>Тема 8 Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА</p>		

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 40

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания ²
1	2	3
<p>Трудовые функции: (С/01.4) – подготовка к выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА; (С/02.4) – производство сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА;</p> <p>Трудовые действия: – Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит: электродвигателей, генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий электропередачи; – Проверка взаимодействия элементов сложных защит под руководством работника более высокой квалификации; – Проведение работ по ремонту и сборке механической и электрической части реле, приборов и устройств автоматики, механизма кинематики с заменой всех изношенных деталей.</p> <p>Необходимые знания: – работать с измерительной и испытательной аппаратурой; – настраивать сложные устройства РЗА; – читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, электрические схемы.</p>	Соответствие модельному ответу.	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях №1,2,3,4,5,6,7, 8,9.

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- укомплектованное рабочее место: стол, стул, бумага, ручка, калькулятор, персональный компьютер (тактовая частота процессора не ниже 2 ГГц, ОЗУ не менее 4 ГБ, жесткий диск не менее 250 ГБ, допускается встроенная видеокарта) с установленной на него операционной системой Windows 7 или выше, веб-браузером Google Chrome версии не ниже 20.0 и пакетом Microsoft Office с доступом в Интернет;
- принтер, сканер, бумага формата А4.

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

- лаборатория РЗА;

² Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио

- испытательный комплекс, обеспечивающий автоматический или ручной контроль параметров релейной защиты;
- испытательный стенд для проверки реле различных типов;
- расходные материалы (реле, деревянная палочка, воронило);
- паяльник (паяльная станция);
- комплект инструмента персонала РЗА;
- бумага;
- ручка;
- стул.

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

1) Требования к образованию: Не ниже высшего (бакалавриат, специалитет) по направлениям подготовки: «2.13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «2.13.02.03 Электрические станции, сети и системы», «2.13.03(04).02 Электроэнергетика и электротехника».

2) Требования к опыту работы: Более 3 лет в должности не ниже инженера подразделений, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием устройств релейной защиты.

3) Требования к знаниям и умениям:

Подтверждение прохождения обучения, обеспечивающее освоение:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;
- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;
- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);
- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);
- применять оценочные средства;
- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;
- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;
- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;
- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;
- личное соответствие оценочным мероприятиям (наличие знаний и умений, аналогичных проверяемым);
- наличие отметок в удостоверении об очередной проверке знаний нормативных документов по охране труда, правилам устройства электроустановок и технической эксплуатации электроустановок;
- группа по электробезопасности - не ниже III.

4) Наличие подтверждения квалификации экспертов со стороны Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике по установленной форме, а также диплом, трудовой договор, должностная инструкция, удостоверения и свидетельства о повышении квалификации, доказывающие соответствующие оценочным знаниям и умениям.

5) Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

Проведение обязательного вводного инструктажа по охране труда при использовании ЭВМ (компьютером) и инструктажа по работе с программой электронного тестирования.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

Вопрос 1

Каким способом обеспечивается селективность простой максимальной токовой защиты (МТЗ) с нижестоящими защитами? Выберите один правильный вариант ответа:

Ответы:

- A) Отстройкой по току срабатывания
- B) Логикой работы алгоритма
- C) Отстройкой по времени срабатывания
- D) Фиксацией направления мощности
- E) В простой МТЗ селективность не обеспечивается

Вопрос 2

Какие из событий относятся к повреждениям электроустановок? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Пробой изоляции кабеля при комплексном опробовании
- B) Перенапряжение в сети
- C) Перекрытие гирлянды изоляторов ЛЭП на тело опоры с последующим успешным включением
- D) Срабатывание устройства релейной защиты
- E) Отказ устройства релейной защиты
- F) Ложная работа устройств релейной защиты

Вопрос 3

Как изменяется погрешность работы трансформатора тока с увеличением нагрузки на вторичной обмотке? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Уменьшается
- B) Возрастает
- C) Не меняется
- D) Увеличивается фазовая погрешность, но уменьшается токовая
- E) Зависит от схемы включения вторичных обмоток

Вопрос 4

Каким должно быть сопротивление изоляции относительно земли и между электрически не связанными цепями управления, защиты, автоматики и измерений?

Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Не нормируется
- B) 0,1 Мом

- C) 0,5 Мом
- D) 1 Мом
- E) Определяется техническими условиями завода-изготовителя

Вопрос 5

Как сработает максимальная токовая защита при однофазном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Сработает, если нагрузка большая
- B) Сработает, в любом случае
- C) Не сработает, т.к. такие замыкания продолжаются небольшое время
- D) Не сработает, так как в сети с изолированной нейтралью не возникнет путь для протекания тока при однофазном замыкании на землю
- E) Сработает, если выставлены соответствующие уставки

Вопрос 6

Какой документ определяет порядок организации методик и последовательность производства работ при техническом обслуживании и испытаниях устройств РЗА в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем
- B) Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций
- C) Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0.4-35кВ
- D) Типовое положение о службах релейной защиты и автоматики
- E) Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем

Вопрос 7

Каким напряжением должно быть проведено испытание электрической прочности изоляции цепей и устройств РЗА, действующих на оперативном напряжении 220 В при ремонтах, вновь смонтированных или подвергшихся реконструкции в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) 1000 вольт, 5 минут
- B) 220 В + 10% постоянного тока
- C) 1000 В переменного тока, 1 минута
- D) 500 вольт, 10 минут
- E) 500 вольт, 30 минут

Вопрос 8

При каких условиях положено выполнять измерение полного времени действия устройства РЗА в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций»?

Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Использовать посторонние источники тока и напряжения для запуска защиты
- B) Защита должна быть под номинальным оперативным напряжением
- C) Защита должна быть под пониженным до $0.8 U_{ном}$ оперативным напряжением
- D) Кожухи реле должны быть открытыми, для наблюдения за работой промежуточных реле и реле времени
- E) Цепи устройств должны быть полностью разобраны
- F) Защита должна быть под повышенным до $1.2 U_{ном}$ оперативным напряжением

Вопрос 9

Какие схемы устройств РЗА называются исполнительными в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Проектная принципиальная схема
- B) Проектная монтажная схема панелей РЗА и рядов зажимов
- C) Откорректированные при монтаже и наладке принципиальные и монтажные схемы
- D) Откорректированные при монтаже развернутые принципиальные схемы
- E) Откорректированные при монтаже развернутые принципиально-монтажные схемы
- F) Заводская документация устройств РЗА

Вопрос 10

Какими приборами допускается измерять сопротивление электромагнитов управления и контакторов электромагнитов включения постоянному току в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Мостом постоянного тока
- B) Омметром
- C) Методом амперметра и вольтметра
- D) Мегаомметром
- E) Методом двух вольтметров
- F) Методом двух ваттметров

Вопрос 11

На каком оборудовании подстанций должны быть установлены таблички с номинальными данными в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Только на оборудовании 35 кВ и выше
- B) На основном и вспомогательном оборудовании
- C) Только на основном оборудовании
- D) На реле, контакторах, автоматах при выполнении наладочных работ должны быть установлены новые таблички с номинальными данными
- E) На панелях РЗА

Вопрос 12

На каких объектах должны быть организованы: техническое обслуживание, плановые ремонты, модернизация и реконструкция оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций энергоустановок в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Только на блочных электростанциях
- B) Только на электростанциях с поперечными связями
- C) На каждом энергообъекте
- D) Только на предприятиях тепловых сетей
- E) Только на предприятиях электрических сетей

Вопрос 13

Какой прибор применяется для измерения сопротивления изоляции электрически связанных вторичных цепей напряжением выше 60 В относительно земли, а также между цепями различного назначения, электрически не связанными (измерительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации) в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Мегаомметр на напряжение 500 В
- B) Мегаомметр на напряжение 1000В
- C) Мегаомметр на напряжение 1000 - 2500 В
- D) Переносной многофункциональный измерительный прибор (в том числе электронный), работающий от батарей питания напряжением не выше 12 В
- E) Условия измерения сопротивления изоляции этих цепей задаются указаниями завода-изготовителя устройства релейной защиты

Вопрос 14

Что должно выполняться в отношении вновь смонтированных вторичных цепей перед вводом их в работу, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ». Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Наладка
- B) Осмотр
- C) Диагностика
- D) Приемочные испытания
- E) Проверка сопротивления изоляции
- F) Комплексные испытания

Вопрос 15

Какой должен быть минимальный угол подъема крышки к газовому реле в установленных трансформаторах (реакторах), оборудованных устройствами газовой защиты, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) 0.5%
- B) 1%
- C) 1.5%
- D) 2%
- E) Не нормируется

Вопрос 16

Как действует в дифференциальной защите шин 35 кВ и выше устройство контроля исправности токовых цепей в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) С выдержкой времени на отключение присоединений
- B) Без выдержки времени на отключение присоединений
- C) С выдержкой времени на сигнал
- D) С выдержкой времени на вывод из работы защиты и на сигнал
- E) В дифференциальной защите шин 35 кВ и выше устройство контроля исправности токовых цепей отсутствует

Вопрос 17

Как и с какой выдержкой времени работает дифференциальная защита шин 35 кВ и выше в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) С выдержкой времени на сигнал
- B) С первой выдержкой времени на сигнал, со второй на отключение присоединений
- C) С выдержкой времени на отключение присоединений
- D) Без выдержки времени на отключение присоединений
- E) Без выдержки времени на сигнал

Вопрос 18

Для какой длины линии 110 кВ и выше должны предусматриваться фиксирующие приборы в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Менее 100 км
- B) Не более 20 км
- C) Установка фиксирующих приборов на ВЛ 110 кВ не предусмотрена
- D) Более 20 км
- E) Более 10 км

Вопрос 19

Ниже какой величины нельзя допустить снижение частоты в энергосистеме в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»? Выберите три правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Ниже уровня 49.5 за 120 сек
- B) Ниже уровня 49.5 за 60 сек
- C) Ниже уровня 48.5 за 60 сек
- D) Ниже уровня 48.5 за 20 сек
- E) Ниже уровня 47 Гц за 60 сек
- F) Ниже уровня 47 Гц за 20 сек
- G) Ниже уровня 45 Гц

Вопрос 20

Что необходимо предусмотреть при отказе защиты присоединения в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»? Выберите один верный вариант ответа.

Ответы:

- A) Предусмотреть работу защит дальнего резервирования
- B) Предусмотреть основную защиту на данном присоединении
- C) Предусмотреть УРОВ
- D) Предусмотреть АПВ
- E) Предусмотреть резервную защиту на автотрансформаторе

Г) Основной защиты присоединения достаточно

Вопрос 21

Какой вид работ НЕ входит в объем профилактического восстановления фиксирующих индикаторов типа ЛИФП-А, ЛИФП-В присоединений 110-750 кВ в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110- 750 кВ»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- А) Проверка элементов времени индикатора
- В) Проверка выходной характеристики индикатора при имитации однофазного замыкания АО
- С) Проверка и регулировка порога срабатывания пускового органа
- Д) Проверка блоков питания БП
- Е) Проверка устройства питания БЦП

Вопрос 22

Какой вид работ НЕ входит в объем профилактического восстановления высокочастотного заградителя устройств РЗА присоединений напряжением до 110-750 кВ в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110- 750 кВ»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- А) Снятие характеристики зависимости сопротивления заградителя от частоты
- В) Проверка настройки заградителя на заданную частоту канала
- С) Проверка разрядников
- Д) Проверка механической части
- Е) Испытание электрической прочности изоляции элемента настройки относительно корпуса на высоковольтной установке в соответствии с техническими требованиям для данного элемента настройки

Вопрос 23

Выберите объем работ профилактического восстановления высокочастотного кабеля присоединения напряжением до 110-750 кВ в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ» (п.4.18.23.3)?

Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- А) Прогрузка током от постороннего источника
- В) Снятие характеристики зависимости сопротивления кабеля от частоты
- С) Проверка фактического допустимого тока
- Д) Проверка затухания кабеля в рабочем диапазоне частот
- Е) Проверка целостности жилы кабеля и его сопротивления изоляции мегаомметром на 1000В
- Ф) Проверка механического состояния микропро кабеля, его разделок и муфт, правильности подключения жилы и экрана

Вопрос 24

Выберите объем работ профилактического восстановления реле тока и напряжения обратной последовательности типа РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М присоединений напряжением до 110-750 кВ в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации

электростанций и подстанций 110 - 750 кВ»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- А) Проверка регулировки механической части и состояния контактных поверхностей исполнительных органов
- В) Проверка сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В
- С) Проверка градуировки миллиамперметра на всех делениях шкалы
- Д) Проверка настройки фильтра обратной последовательности
- Е) Проверка тока срабатывания и возврата реле при рабочих уставках исполнительных органов подачи тока в фазы АВ (по методике проверки ФТОП)
- Ф) Проверка надежности работы контактов реле при токах от 1.05 тока срабатывания до максимального значения тока КЗ

Вопрос 25

Выберите объем работ профилактического восстановления реле контроля синхронизма РН-55, ЭН-535 присоединений напряжением до 110-750 кВ в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- А) Проверка регулировка механической части и состояния контактных поверхностей
- В) Проверка полярности обмоток
- С) Проверка сопротивления изоляции мегаомметром на 1000 В
- Д) Проверка тока срабатывания и возврата реле при рабочих уставках
- Е) Проверка угла срабатывания и возврата на рабочей уставке при номинальном напряжении на обмотках
- Ф) Проверка надежности работы контактов во всем диапазоне (0-180 градусов) изменения угла векторов напряжений, действующих на обмотки реле

Вопрос 26

Какое требование предъявляется к работнику для работы по распоряжению единолично в электроустановках до 1000 В, расположенных в помещениях без повышенной опасности в отношении поражения людей электрическим током, в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- А) Наличие у работника группы 3 по ЭБ
- В) Наличие у работника группы 4 по ЭБ при монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, измерительных приборов, устройств РЗА, телемеханики и связи
- С) Наличие у работника группы 3 по ЭБ и право быть производителем работ
- Д) Наличие у работника группы 2 по ЭБ
- Е) Наличие у работника группы 1 по ЭБ

Вопрос 27

Как должна закорачиваться цепь вторичной обмотки трансформатора тока при необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- А) На специально предназначенных для этого зажимах
- В) На любых свободных зажимах
- С) С помощью испытательных блоков

- D) С помощью блоков с большим сопротивлением
- E) С применением шунтирующих пластин на трансформаторах тока
- F) На зажимах выделенных специальным окрасом

Вопрос 28

Что определяет распоряжение на выполнение работы в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Определяет технологию работы с использованием механизмов и грузоподъемных машин
- B) Определяет санитарно-гигиенические условия рабочего места
- C) Определяет меры безопасности (если они требуются)
- D) Определяет требования по экологической безопасности выполняемых работ
- E) Определяет требования к уровню квалификации бригады
- F) Определяет работников, которым получено выполнение работы, с указанием их групп по электробезопасности

Вопрос 29

Кто имеет право выполнять единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования напряжением выше 1000 В в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже II
- B) Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве
- C) Любой работник, имеющий группу не ниже III
- D) Любой работник, имеющий группу не ниже IV
- E) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV
- F) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V

Вопрос 30

Кто имеет право изменять предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке рабочих мест, в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Руководитель работ
- B) Допускающий
- C) Допускающий, только после уведомления лица, выдавшего наряд-допуск
- D) Производитель работ
- E) Производитель работ, только после уведомления лица, выдавшего наряд-допуск
- F) Никто не имеет право изменять предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке рабочих мест

Вопрос 31

Какой должна быть глубина продавливания грудной клетки при проведении непрямого массажа сердца в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Не нормируется
- B) 1-2 см
- C) 3-5 см
- D) 6-7 см
- E) 10-11 см

Вопрос 32

Укажите правильный параметр выполнения непрямого массажа сердца группой спасателей в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Два "вдоха" искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину
- B) Два "вдоха" искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину
- C) Два "вдоха" искусственного дыхания после 30 надавливаний на грудину
- D) Один "вдох" искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину
- E) Один "вдох" искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину

Вопрос 33

Укажите правильные способы обработки ожогов на месте происшествия без нарушения целостности ожоговых пузырей в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Подставить обожженное место на 10-15 минут под струю холодной воды или приложить холод
- B) Смазать обожженную поверхность облепиховым маслом или жиром
- C) Забинтовать обожженную поверхность
- D) Предложить обильное питье и при отсутствии аллергии 2-3 таблетки анальгина
- E) Надо срочно ожог промыть горячей водой
- F) Надо срочно проколоть ожоговые пузыри

Вопрос 34

Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и приступить к сердечно-легочной реанимации в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Нет сознания
- B) Нет реакции зрачков на свет
- C) Нет пульса на сонной артерии
- D) Пульс на сонной артерии прослушивается слабо
- E) После определения признаков дыхания
- F) После определения реакции зрачков на свет
- G) После определения пульса на сонной артерии

Вопрос 35

Какой порядок наложения повязки на рану при ранении груди в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) Срочно извлечь из раны инородные предметы на месте происшествия
- B) Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха

- C) Наложить на рану герметическую повязку или лейкопластырь
- D) Надо срочно рану промыть водой
- E) Смазать (вливать) в рану спиртовые или другие кровоостанавливающие растворы
- F) Использовать жгут

Вопрос 36

В каких случаях проводятся внеочередные испытания средств защиты в эксплуатации в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»? Выберите три правильных варианта ответа.

Ответы:

- A) После падения средств защиты
- B) При отсутствии штампа об испытании
- C) После ремонта, замены каких-либо деталей
- D) При наличии признаков неисправности
- E) После применения в неблагоприятных климатических условиях
- F) После использования под напряжением
- G) Каждый год

Вопрос 37

Укажите сроки электрических испытаний диэлектрических перчаток находящихся в эксплуатации в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) 1 раз в 1 месяц
- B) 1 раз в 3 месяца
- C) 1 раз в 6 месяцев
- D) 1 раз в 12 месяцев
- E) 1 раз в 24 месяца

Вопрос 38

Что необходимо сделать с электрозщитным средством при обнаружении его непригодности в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) Произвести ремонт
- B) Провести испытания
- C) Провести освидетельствование
- D) Изъять из эксплуатации
- E) Оставить в месте хранения и сообщить руководителю

Вопрос 39

Где разрешается использовать ковры диэлектрические, резиновые как дополнительные электрозщитные средства в электроустановках до и выше 1000 В в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»? Выберите один правильный вариант ответа.

Ответы:

- A) В ЗРУ, кроме сырых помещений
- B) В ЗРУ и на ОРУ в любую погоду
- C) Не нормируется
- D) Только в ЗРУ в любых помещениях

Е) В ЗРУ, кроме сырых помещений, а также на ОРУ в сухую погоду

Вопрос 40

Как должны храниться электрозащитные средства из резины, находящиеся в эксплуатации, в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»? Выберите два правильных варианта ответа.

Ответы:

- А) В шкафах, на стеллажах, полках
- В) В навал в мешках, ящиках
- С) Совместно с инструментом
- Д) Должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел
- Е) Под прямыми солнечными лучами
- Ф) В непосредственной близости от нагревательных приборов

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Электромонтер по выполнению сложных работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей (4 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретической части профессионального экзамена и задания:

- или задания №1,
- или задания №2,
- или задания №3,
- или задания №4,
- или задания №5,
- или задания №6,
- или задания №7,
- или задания №8,
- или задания №9

практической части профессионального экзамена с соблюдением всех критериев оценки практического этапа профессионального экзамена.

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочного средства

1. Алексеев В.С. и др. Реле защиты. М.: Энергия, 1976.
2. Беркович М.А., Гладышев В.А., Семенов В.А. Автоматика энергосистем: учебник для техникумов. М.: Энергоатомиздат, 1985.-208 с.
3. Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций/ Васильев А.А., Кричнов И.П., Наяшкова Е.Ф.; под ред. Васильева А.А. М., 1990.
4. ГОСТ Р 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда Организация обучения безопасности труда. Общие положения. (вместе с «Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 №600-ст).
5. ГОСТ Р 52735-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Короткие

замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2007 г. N 173-ст.

6. ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (с Изменением №1). Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол N 28 от 27 марта 2007 г.).

7. Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

8. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утвержденная Членом Правления ОАО «РАО ЕЭС России», Техническим директором Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007.

9. Копьев В.Н. Релейная защита. Принципы выполнения и применения. Издательство Томского политехнического университета, 2009.

10. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854.

11. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н.

12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

14. Приказ Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения» (вместе с «Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике»).

15. РД 153-34.0-03.298-2001. Типовая инструкция по охране труда для пользователей ПЭВМ в электроэнергетике. Утверждена Министерством энергетики Российской Федерации 17 мая 2001 г.

16. РД 34.35.407-66 «Инструкция по наладке и проверке релейной части дифференциально-фазной высокочастотной защиты типа ДФЗ».

17. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

18. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утверждены Главным государственным санитарным врачом России 30.05.2003).

19. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях (утверждены Главным государственным санитарным врачом России 30.01.2003).

20. СО «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

21. СО 153-34.03.105 (РД 34.03.105). Методические указания по организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на электростанциях и в сетях.

22. СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261).

23. СО 153-34.20.120-2003. Правила устройства электроустановок. - изд. 7-е, утв. Минэнерго России, 2003 г.

24. СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

25. СО 34.35.502-2005. Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию

- релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем, ЦПТИ ОРГРЭС.
26. СП 1.1.1058-01. Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены Главным государственным санитарным врачом России 10.07.2001).
 27. Справочник по наладке вторичных цепей эл. станций и подстанций под ред. Э.С. Мусаэляна. Москва: Энергоатомиздат, 1989.
 28. СТО 34.01-1.2-001-2014. Порядок расследования и учёта пожаров в электросетевом комплексе ПАО «Россети».
 29. СТО 34.01-27.1-001-2014. Стандарт организации ПАО «Россети» ВППБ 27-14. Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» Общие технические требования.
 30. СТО 34.01-27.3-001-2014. Стандарт организации ПАО «Россети» ВППБ 28-14. Установки противопожарной защиты. Общие технические требования.
 31. СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р (введен в действие распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.09.2016 № 404р).
 32. СТО 34.01-4.1-007-2018 Технические требования к автоматизированному мониторингу устройств РЗА, в том числе работающих по стандарту МЭК 61850».
 33. СТО 56947007-33.060.40.045-2010 Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередачи 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ.
 34. СТО 56947007-29.240.043-2010. Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов.
 35. СТО 56947007-29.240.044-2010. Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства.
 36. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.
 37. СТО 56947007-33.040.20.141-2012. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ.
 38. СТО 56947007-33.040.20.181-2014. Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций.
 39. СТО 59012820.29.020.002-2017. Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики разгрузки при перегрузке по мощности. Нормы и требования.
 40. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда (Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412).
 41. Удрис А.П., Векторные диаграммы и их использование для наладки и эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. Части 1 и 2. М.: НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик», 2006. (Б-ка электротехника, приложение к журналу «Энергетик», вып. 93, 94).
 42. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
 43. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
 44. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
 45. Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем: Учеб. для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1992. - 528 с.
 46. Чернобровов Н.В., Семенов В.А., Релейная защита электрических систем, Москва, Энергоатомиздат, 1998.
 47. Инструкция по проверке и наладке реле тока и напряжения серии ЭТ, РТ, ЭН, РН,

Союзтехэнерго, Москва, 1979;

48. Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения РД 153-34.0-35.301-2002, Служба передового опыта ОРГРЭС, Москва, 2003;

49. Инструкция по проверке и регулировке реле направления мощности серии ИБМ и РБМ, ОРГРЭС, Москва, 1965 г.

50. Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации, Союзтехэнерго, Москва, 1981.

Примечание: Пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.