



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «31» 12 2021 г.
№ РА-642

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21MB06

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
Испытательного центра высоковольтной аппаратуры
Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы",
уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MB06

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13,
адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	2	3	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	6	Диапазон определения
1.	ГОСТ Р 54827 п.25			Трансформаторы силовые	27.11.4	8504 210000 8504 220000 8504 230000	Испытания на стойкость при коротких замыканиях и ударных толчках током (до 40 МВА; до 70 кА; 50 Гц)	7	соответствует/не соответствует
2.	ГОСТ 14794 п.6.12.			Реакторы, в том числе реакторы токоограничивающие	27.11.4	8504	Испытания на стойкость при коротких замыканиях (до 40 кА; до 0,56 Ом; 50 Гц)		соответствует/не соответствует
3.	ГОСТ Р 52565 п.п. 9.2.6; ГОСТ 687 п.7.2.6;			Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ	27.12.10.110	8535 210000 8535 290000	Испытания на механическую работоспособность при совместном действии тяжения проводов и ветровой нагрузки (0..10000) Н		соответствует/не соответствует