



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «31» 12 2021 г.
№ RA-642

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU. 21MB06

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательного центра высоковольтной аппаратуры

**Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы",
уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21MB06**

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13,

адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 54827 р.25	Трансформаторы силовые	27.11.4	8504 210000 8504 220000 8504 230000	Испытания на стойкость при коротких замыканиях и ударных толчках током (до 40 МВА; до 70 кА; 50 Гц)	соответствует/не соответствует
2.	ГОСТ 14794 п.6.12.	Реакторы, в том числе реакторы токоограничивающие	27.11.4	8504	Испытания на стойкость при коротких замыканиях (до 40 кА; до 0,56 Ом; 50 Гц)	соответствует/не соответствует
3.	ГОСТ Р 52565 п.п. 9.2.6; ГОСТ 687 п.7.2.6;	Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ	27.12.10.110	8535 210000 8535 290000	Испытания на механическую работоспособность при совместном действии тяжения проводов и ветровой нагрузки (0..10000) Н	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 52726 п. 8.5.6	Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ	27.12.10.120	8535 300000	Оперирование при приложении номиналь- ной статической меха- нической нагрузки к выводам (0..10000) Н	соответствует/не соот- ветствует
5.	ГОСТ Р 52725-2007 п.9.20	Разрядники, ограничи- тели перенапряжений	27.12.10.130	8535 400000	Испытания на соответ- ствие требованиям без- опасности (от 0 до 1 Ом; от 0 до 300 мм)	соответствует/не соот- ветствует
6	ГОСТ Р 54828 п. 5.18, 6.16, приложение Г;	Комплектные распре- делительные устрой- ства элегазовые (КРУЭ)	27.12.10.190	8537 200000	Испытания на локали- зационную способ- ность 63 кА до 0,3 с	соответствует/не соот- ветствует
7.	МЭК 60353 р.9	Заградители высокоча- стотные	27.12.10.190	8535 900000	Испытания на стой- кость при КЗ (до 40 кА, с индуктивностью до 1,0 мГн)	соответствует/не соот- ветствует
8.	ГОСТ IEC 61439-6 п. 10.2.3.1, 10.2.102, 10.10	Шинопроводы маги- стральные и распре- делительные	27.32.13.199	8544	Требования по нагреву и перегрузке: до 12 кА до 300 °С до 1000 циклов	Выдержал / не выдер- жал
	ГОСТ IEC 61439-6 п. 10.5.2, 10.5.3, 10.11				Требование к стойко- сти при токах коротко- го замыкания: $I_T=125$ кА $i_d=320$ кА	Выдержал / не выдер- жал
9	ГОСТ 10693-81 п.6.12; ГОСТ Р 55187-2012 п. 9,19; ГОСТ Р 52565-2006 п. 9.2.6;	Вводы герметичные	27.90.12.120	8546 900000	Испытания механиче- скую износостойкость и консольными нагруз- ками (0..10000) Н	соответствует/не соот- ветствует

1	2	3	4	5	6	7
10.	ГОСТ Р ИСО 6330	Материалы и одежда специальная для защиты: - от термических рисков электрической дуги; - от неионизирующих излучений; - от поражения электрическим током; - от воздействия статического электричества; - от механических воздействий; - от общих промышленных загрязнений; - от тепла и пламени; - от пониженных температур, пониженных температур и тепловых излучений; - прочие.	13.2 13.9 14.12 14.13 14.14 14.19 14.3 14.31 14.39	5208 5209 5210 5211 5515130000 5515220000 5516240000 5512 5513 5514 5515 5516 6201 6201139000 6202139000 6203291100 6203221000 6203228000 6203231000 6204231000 6211490000 6211390000	Проведение стирок и сушек: до 1000 циклов до 2 кг	Проведено/ не проведено

Заместитель генерального директора по эксплуатации,
Руководитель Испытательного центра
Акционерного общества «Научно-технический центр
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»



В.В. Бойков

МП